

СЕРТИФІКАТ

CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № **UA.TR.131.0658-24**
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії
з **02.04.2024**
до **01.04.2027**
Term of validity

Повідомляємо, що
Notify that

Система управління якістю стосовно виробництва, контролю та проведення випробувань готової продукції: мембранних розширювальних судів (гідроаккумуляторів), що використовуються в системах опалення, торговельної марки "Viessmann" (згідно з додатком)

Які виготовлюються
Producer by

*«Viessmann Climate Solutions SE» Viessmannstrasse 1, D-35108 Allendorf, Німеччина;
Місце виробництва: «Winkelmann Group GmbH & Co. KG», Heinrich-Winkelmann-Platz 1, 59227 Ahlen, Німеччина*

згідно з чинними в Україні нормативними документами

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019р. ПКМУ № 27), Модуль D

Додаткова інформація
Additional information

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного Технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду, періодичності і процедури якого регламентуються програмою (1 раз на рік). Сертифікат експертизи типу (модуль B) № UA.TR.131.B.0139-21 від 01.04.2021

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Ключівська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна, 61022

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.2024

На підставі
On the basis of

Звіт з оцінювання № 0198TP від 02.04.2024

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ 1

ANNEX 1 TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0658-24
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
з 02.04.2024
до 01.04.2027
Term of validity

Мембранні розширювальні сосуди (гідроаккумулятори), що використовуються в системах опалення, торгівельної марки "Viessmann":

Моделі Models	Робоче середовище/ the fluid group	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код УКТ ЗЕД/ Customs code
Reflex S 8	Повітря, вода	8	10	3/4" DN 20	8479 89 97 90
Reflex S 12		12	10	3/4" DN 20	
Reflex S 18		18	10	3/4" DN 20	
Reflex S 25		25	10	3/4" DN 20	
Reflex S 33		33	10	3/4" DN 20	
Reflex S 40		40	10	3/4" DN 20	
Reflex S 50		50	10	3/4" DN 20	
Reflex S 80		80	10	1" DN 25	
Reflex S 100		100	10	1" DN 25	
Reflex S 140		140	10	1" DN 25	
Reflex S 200		200	10	1" DN 25	
Reflex S 250		250	10	1" DN 25	
Reflex N 8		8	4	3/4" DN 20	
Reflex N 12		12	4	3/4" DN 20	
Reflex N 18		18	4	3/4" DN 20	
Reflex N 25		25	4	3/4" DN 20	
Reflex N 35		35	4	3/4" DN 20	
Reflex N 50		50	6	3/4" DN 20	
Reflex N 80	80	6	1" DN 25		
Reflex N 100	100	6	1" DN 25		

Керівник органу з оцінки відповідності


Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

підпис, ініціали, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86



Academtest®

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ 2

ANNEX 2 TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0658-24
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
з 02.04.2024
до 01.04.2027
Term of validity

Мембранні розширювальні сосуди (гідроаккумулятори), що використовуються в системах опалення, торгівельної марки "Viessmann":

Моделі Models	Робоче середовище/ the fluid group	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код УКТ ЗЕД/ Customs code
Reflex N 140	Повітря, вода	140	6	1" DN 25	8479 89 97 90
Reflex N 200		200	6	1" DN 25	
Reflex N 250		250	6	1" DN 25	
Reflex refix DD 2		2	10	3/4" DN 20	
Reflex refix DD 8		8	10	3/4" DN 20	
Reflex refix DD 12		12	10	3/4" DN 20	
Reflex refix DD 18		18	10	3/4" DN 20	
Reflex refix DD 25		25	10	3/4" DN 20	
Reflex refix DD 33		33	10	3/4" DN 20	
Reflex refix DT 5 2L		2	10	3/4" DN 20	
CRF 8		8	3	1/2" DN 15	
CRF 10		10	3	1/2" DN 15	
CRF 12		12	3	3/8" DN 10	
CRI 8		8	3	1/2" DN 15	
CRI 10		10	3	3/8" DN 10	
DUK 6		6	3	1/2" DN 15	
DGN 8 / DGN 11		8	3	1/2" DN 15	
DGN 10		10	3	1/2" DN 15	
DGN 12		12	3	1/2" DN 15	
ROM 12		12	3	3/8" DN 10	
ROM 15	15	3	3/8" DN 10		

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86



Academtest®