



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.069.0174018-11
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 22 листопада 2011 до 17 листопада 2012
Срок действия с

Продукція **Автономні ТЕС (когенераційні установки) - 2 моделі, 5 типів**
Продукция **(згідно Додатку).**

8502 39 99
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

**НПАОП 0.00-1.20-98 'Правила безпеки систем газопостачання України';
ГОСТ 183-74; ГОСТ 23377-84**

Виробник продукції **'Viessmann Werke GmbH & Co KG' Viessmannstrasse 1, 35108 Allendorf**
Изготовитель продукции **(Eder), Німеччина**

Сертифікат видано **ТОВ 'Віссманн', 03150 м. Київ, вул. Димитрова, 5, корп.10-А,**
Сертификат выдан **код ЄДРПОУ 30724898, лист-доручення 'Viessmann Werke GmbH & Co KG',
Німеччина від 08.12.2009 р.**

Додаткова інформація

Дополнительная информация

**Серійне виробництво з 18.11.2011 р. до 17.11.2012 р. Технічний нагляд за виробництвом
сертифікованої продукції проводиться один раз на рік.**

Сертифікат видано органом з сертифікації **ТОВ 'ЄВРО-ТИСК', 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32.**
Сертификат выдан органом по сертификации **Свідоцтво про уповноваження № UA.PN.069
від 03.12.2009р., т.(057) 706-46-30**

На підставі

На основании

**Сертифікаційних випробувань, протокол № 844.11.557.00 від 18.11.2011 р.,
ВЛ 'КОТЛОСЕРТ' (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32;
атестат акредитації № UA 6.001.H.844 від 04.03.2002 р. до 31.12.2011 р.).**

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



(Signature)
підпис

Сердюков Е.І.
ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

№ 261440



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.069.0174018-11

22 листопада 2011

Автономні ТЕС (когенераційні установки):

- моделі Vitobloc... типів: GG, FG, DG
електричною потужністю 34-405 кВт, тепловою потужністю 58-563 кВт;
 - моделі Vitobloc 200... типів: EM, BM
електричною потужністю 18-401 кВт, тепловою потужністю 33-375 кВт,
де замість ... - можливі літери та/або цифри,
що визначають відмінність моделей за потужністю.
- Всього 2 моделі, 5 типів.

НЕ ДЛЯ ПОДАВАННЯ В МИТНІ ОРГАНИ

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации



(Handwritten signature)

підпис

Сердюков Е.І.

ініціали, прізвище



№ 752516