



УКРАЇНА  
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Держнаглядохоронпраці

252023, Київ-23, вул., Еспланадна 8/10, тел/факс 226-20-83

23. 04.99 N 05-8/1230  
На письмо от 18.03.99

Фирме "YIESSMANN"

Рассмотрев письмо фирмы от 18.03.99 и экспертное заключение Киевского ЭТЦ от 09.03.99, Комитет в соответствии со ст. 35 Закона Украины "Об охране труда" может разрешить эксплуатации котлов, изготовленных фирмой "YIESSMANN" с приостановкой требований Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см<sup>2</sup>), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 С (далее - Правила), в части:

- расположения продольных сварных швов в цилиндрических горизонтальных котлах в пределах 140 град. нижней их части (п.6.1.8 Правил), при условии положительных результатов проведения 100% ультразвукового или радиографического контроля данного сварного соединения лабораторией, аккредитованной в Украине в установленном порядке;

- непроведения, при изготовлении котлов контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методами (п.9.6.13 Правил), при условии проведения этого контроля до ввода котлов в эксплуатацию лабораторией, аккредитованной в Украине в установленном порядке;

- неоснащения котлов взрывными клапанами согласно п. 6.4.1 и 6.4.2 Правил, при условии установки взрывных клапанов на газоходах за пределами котлов, согласно проектов котельных;

- установки на водогрейных котлах теплопроизводительностью более 0,4 МВт одного предохранительного клапана (п.12.2.14 Правил), при условии оборудования этих котлов мембранными расширительными сосудами, выполняющими функции второго предохранительного клапана и оснащения электрическими защитами от повышения давления в котлах;

- неоснащения барабанов котлов лазами ст. 6.3.1 Правил, при условии проведения внутренних осмотров элементов котлов с помощью эндоскопов через входные и выходные патрубки.

Изготовитель, до заключения контракта на поставку, обязан проинформировать покупателя о вышеперечисленных условиях, обязательных к исполнению до ввода котлов в эксплуатацию.

Заместитель Председателя  
Комитета

В.И.Иванченко